

全國建築師公會綠建築專章電子化評估系統 Q & A 整理：

1. Q：同一樞窗戶有不同的遮陽形式時，應如何檢討遮陽？

A：可嘗試

(1). 將該窗戶拆分為 2 樞窗，分別計算。

(2). 可自願放棄遮陽檢討，以無遮陽檢討。

2. Q：輸入基本資料後，未達門檻之項目並未出現，若希望仍進行試算時，應如何處理？

A：已修正系統程式，新版程式可選擇自願檢討項目，勾選後會出現表單，填寫後試算供參考。

3. Q：基地綠化檢討中之「生態綠化優惠係數 α 」，為系統自行依輸入喬木名稱判斷，若自願放棄檢討應如何操作？

A：已修正系統程式，新版程式可選擇自願放棄「生態綠化優惠係數 α 」檢討，直令 $\alpha=0.8$ 計算。

4. Q：廠房類建築物於檢討綠建材時，同一樓層中若有辦公事務區及非辦公事務區，應如何填寫？

A：分別依照不同用途面積分別填寫。